



PRÍKAZ DEKANA JLF UK V MARTINE č. 4/2006

na odstránenie nedostatkov zistených komplexnou protipožiarnou kontrolou

VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová	Dátum: 6. 11. 2006	Podpis:
VP prerokoval: Vedenie JLF UK	Dátum: 13. 11. 2006	Podpis:
VP schválil: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. dekan JLF UK	Dátum: 13. 11. 2006	Podpis:
Počet výtlačkov: 2 Výtlačok č. 1 – Sekretariát dekana Výtlačok č. 2 – Referát obrany, ochrany utajovaných skutočností, BOZP a PO	Platnosť od: 13.11.2006	Účinnosť od: 13.11.2006

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

Zmena 1: Dátum: 16.12.2006, neplatný Podpis:	Zmena 2: Dátum: Podpis:	Zmena 3: Dátum: Podpis:
---	--------------------------------------	--------------------------------------



Na základe výsledkov z komplexnej protipožiarienej kontroly, ktorú vykonali zamestnanci OR HaZZ podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení zákona č. 562/2005 Z.z. dňa 25. októbra 2006 v objektoch JLF UK v Martine, v súlade s ČI. 21 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a po prerokovaní vo Vedení JLF UK v Martine dňa 13. novembra 2006

p r i k a z u j e m

všetkým zodpovedným zamestnancom odstrániť v stanovených termínoch nasledovné zistené nedostatky:

1. Požiariarne evakuačné plány, požiariarne poplachové smernice a pokyn na zabezpečenie ochrany v mimopracovnom čase doplniť o meno, priezvisko a podpis technika požiariarnej ochrany, ktorý dokumentáciu vyhotovil.
Termín: 15. decembra 2006 Zodpovední: technik PO
2. V požiariarnych poplachových smerniciach upraviť aktuálne číslo pohotovostnej služby (plynárne).
Termín: 15. decembra 2006 Zodpovední: technik PO
3. Doplniť dokumentáciu z odborných prehliadok elektrických zariadení a objektov na ŠD Novomeského 7, ŠD Hviezdoslavova 35, teoretické ústavy Malá hora 4, o záznam o odstránení zistených závad.
Termín: 15. decembra 2006 Zodpovední: Vedúci Oddelenia vnút. prevádzky
4. Označiť značkou požiariarnej ochrany pre hasiaci prístroj stanovište prenosného hasiaceho prístroja na Ústave lekárskej biochémie - 7 ks a na Ústave lekárskej biofyziky - 5 ks.
Termín: 15. decembra 2006 Zodpovední: Vedúci Oddelenia vnút. prevádzky
technik PO
5. Upevniť prenosný hasiaci prístroj v pavilóne 3 na chodbe Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK tak, aby jeho rukoväť bola od podlahy do výšky 150 cm.
Termín: 15. decembra 2006 Zodpovední: Vedúci Oddelenia vnút. prevádzky
6. Sfunkčniť nástenný hydrant na prízemí budovy Ústavu patologickej fyziológie JLF UK (doplniť o hadicu a prúdnicu).
Termín: 15. decembra 2006 Zodpovední: Vedúci Oddelenia vnút. prevádzky
technik PO

V Martine dňa 13. novembra 2006

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v. r.
dekan JLF UK