



PRÍKAZ DEKANA JLF UK V MARTINE č. 6/2009

na odstránenie nedostatkov zistených komplexnou protipožiarnou kontrolou

VP vypracoval: Ján Linceni	Dátum: 16. 11. 2009	Podpis:
VP prerokoval:	Dátum:	Podpis:
VP schválil: doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. dekan JLF UK	Dátum: 23. 11. 2009	Podpis:
Počet výtlačkov: 2 Výtlačok č. 1 – sekretariát Výtlačok č. 2 – Referát obrany, ochrany utajovaných skutočností, BOZP a PO	Platnosť od: 23.11.2009	Účinnosť od: 23.11.2009

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:

Zmena 1: Dátum: 16.12.2009, neplatný Podpis:	Zmena 2: Dátum: Podpis:	Zmena 3: Dátum: Podpis:
---	--------------------------------------	--------------------------------------



V zmysle zápisnice z protipožiarnej kontroly vykonanej podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z.z., ktorú vykonali zamestnanci OR HaZZ dňa 08. októbra 2009 v objektoch JLF UK v Martine, a následne zistených nedostatkov

p r i k a z u j e m

všetkým zodpovedným zamestnancom odstrániť v požadovaných termínoch nasledovné závady:

1. Vypracovať ako súčasť prevádzkovej dokumentácie elektrického zariadenia **prevádzkový predpis** na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia. **Vyhotoviť záznamy** o vykonaných kontrolách a o zistených a odstránených nedostatkoch elektrického zariadenia. Priebežne plniť ustanovenia § 4 písm. i) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 5 NV SR č.605/2007 Z.z. o vykonaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia.

**Z: vedúci oddelenia prevádzky,
technik PO**

T: 15. 12. 2009

2. Zabezpečiť, aby v objekte Malá hora 4 v Martine bolo zatváracie zariadenie plne funkčné, a doplniť ho samozatváracím systémom, t.j. dať uvedený stav do súladu s § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 10 vyhl. MV SR č. 478/2008 Z.z.

Z: vedúci oddelenia prevádzky

T: 15. 12. 2009

V Martine dňa 23. novembra 2009

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., v.r.
dekan JLF UK